

包头市工业和信息化局

ᠪᠠᠭᠠᠳᠤ ᠰᠢᠨᠢᠨᠠ ᠶᠢᠨᠠᠨᠠᠭ ᠰᠢᠨᠠᠨᠠᠭ ᠰᠢᠨᠠᠨᠠᠭ ᠰᠢᠨᠠᠨᠠᠭ ᠰᠢᠨᠠᠨᠠᠭ ᠰᠢᠨᠠᠨᠠᠭ ᠰᠢᠨᠠᠨᠠᠭ

包头电网供电可靠性考核结果认定

包头供电公司：

按照国家、自治区及《包头市电网供电可靠性管制实施细则》（包工信电发〔2021〕174号）相关要求，经与前三年供电可靠率平均值进行比较，你公司2022年供电可靠率符合管制要求，不做奖惩，具体情况为：

依据考核办法，经测你公司2022年供电可靠率为99.9576%。前三年供电可靠率平均值为99.9217%，其中：2019年供电可靠率为99.9210%，2020年供电可靠率为99.9167%，2021年供电可靠率为99.9275%。2022年供电可靠率高于前三年平均值0.039%，不做奖惩。请你公司再接再厉，不断提升供电可靠性管理和服务，持续降低客户年平均停电时间和年平均停电次数。

包头市工业和信息化局

2023年1月12日

